



## 10.0 Sötétsugárzók



Termékcsoport: V.



Típus	Névleges teljesítmény (kW)	Sugárzócső alakja	Készülék méret. HxSZ (m)	Listaár ÁFA nélkül (Ft)
FSU-15	15	U	3,7x0,68	235 400
FSU-30	30		5,7x0,68	267 500
FSU-45	45		7,7x0,68	305 000
FSI-15	15	I	6,65x0,4	258 900
FSI-30	30		10,65x0,4	294 200
FSI-45	45		14,65x0,4	335 500

Szobatermosztátot, vezérlőszekrényt, vezérlődobozt külön megrendelésre szállítunk.

A megfelelő működéshez a tervezésnél és a beépítésnél javasoljuk az alábbi táblázatban feltüntetett adatokat figyelembe venni.

Típus	Függesztett szerelés			Oldalfali szerelés		
	Ajánlott fel-függesztési magasság. M <sub>f</sub> (m)	Besugárzott terület.		Ajánlott oldalfali szerelési magasság. M <sub>o</sub> (m)	Besugárzott terület.	
		Hossz. (m)	Szélesség. (m)		Hossz. (m)	Szélesség. (m)
FSU-15	3,5-5,0	1,5M <sub>f</sub> +3	2M <sub>f</sub>	3,0-4,5	1,5M <sub>o</sub> +3	1,9M <sub>o</sub>
FSU-30	4,5-6,0	1,4M <sub>f</sub> +5	1,9M <sub>f</sub>	4,0-5,5	1,4M <sub>o</sub> +5	1,8M <sub>o</sub>
FSU-45	5,5-8,0	1,3M <sub>f</sub> +7	1,7M <sub>f</sub>	5,0-7,0	1,3M <sub>o</sub> +7	1,7M <sub>o</sub>
FSI-15	3,5-5,0	M <sub>f</sub> +6	1,9M <sub>f</sub>	3,0-4,5	M <sub>o</sub> +6	1,7M <sub>o</sub>
FSI-30	4,0-6,0	M <sub>f</sub> +8	1,8M <sub>f</sub>	4,0-5,5	M <sub>o</sub> +8	1,6M <sub>o</sub>
FSI-45	5,0-7,0	M <sub>f</sub> +10	1,7M <sub>f</sub>	5,0-7,0	M <sub>o</sub> +10	1,5M <sub>o</sub>

A vezérlődoboz típusa a készülékkiosztásnak és a vevői igényeknek megfelelően kerül kiválasztásra.

Típus	Vezérelt készülékek száma	Programkapcsoló	Listaár ÁFA nélkül (Ft)
FSU-1	1		47 500
FSU-1PR	1	X	57 200
FSU-2	2		67 100
FSU-2PR	2	X	91 100
FSU-3	3		86 700
FSU-3PR	3	X	104 900
FSU-4	4		105 900
FSU-4PR	4	X	123 800
FSU-5	5		130 500
FSU-5PR	5	X	142 800